



**Dunavarsány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [titkarsag@dunavarsany.hu](mailto:titkarsag@dunavarsany.hu)  
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056  
[www.dunavarsany.hu](http://www.dunavarsany.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. július 16-ai rendkívüli ülésére*

**Hiv. szám:** 3541-4/2013.

**Tárgy:** Javaslat Dunavarsány 462, 469 hrsz. alatti Sportpálya külső elektromos hálózat felújítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Dunavarsány, Halász Lajosné u. 24-26 sz. (462, 469 hrsz.) alatti ingatlanon található Sportpályán történt építési munkálatok alkalmával, fény derült a meglévő elektromos hálózat hiányosságaira.

A meglévő villamos hálózat felülvizsgálata által, kiderült, hogy a Sportpálya külső elektromos rendszere nem megfelelő, érintésvédelmileg és balesetvédelmi szempontból kiemelten kockázatos.

A kiszolgáló épületben lévő fogyasztásmérő egy faszekrényben található, melyet alkalmassá kell tenni a foci pálya külső elektromos kapacitásának ellátásához. Ugyan csak ide, az elektromos kapu számára, egy energia átviteli kábelt kell elhelyezni. A földkábel fogadására egy főkapcsolóval, túlfeszültség védelemmel ellátott, földbe telepíthető GEYER szekrényt kell elhelyezni.

Az átalakítás során, az épület meglévő főelosztó szekrényét ki kell cserélni egy méretben a feladat ellátására alkalmas elosztószekrényre, melyből az új kábelek már elindíthatóak. Az új szekrénybe kell visszakötni a meglévő, megmaradó áramköröket. A korábbi munkálatok során telepített elektromos szekrény, valamint földkábel vezeték teljes egészében felhasználásra kerül.

Összegezve a balesetveszély elhárítása érdekében az alábbi alapvető munkálatok elvégzése szükséges:

- meglévő fa elosztó szekrény átalakítása,
- új főelosztó kialakítása,
- földbe telepíthető GEYER szekrény elhelyezése és villamos energia ellátása,
- elektromos kapu kábelezése,
- meglévő világítási berendezések betáplálásának villamos biztonságtechnikai felújítása.

Megkerestünk három vállalkozót, akikkel a területet bejártuk és a fenti hiányosságok rendezésére, figyelembe véve az alapvető szabványokat ( MSZ 2364 M1 melléklete, MSZ 2364-610:2003, MSZ HD 60364 sz. szabványsorozat, MSZ 447:2009, stb.) árajánlatot kértünk.

A vállalási árak az alábbiak:

- |                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| - COM-RON Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft.<br>1108 Bp. Kozma u. 4. | bruttó: 1.214.943 Ft. |
| - FÉM-KORLÁT-BAU-TECH<br>1054 Bp. Honvéd u. 8.                             | bruttó: 1.279.337 Ft. |
| - AmpEros Kft.<br>2340 Kiskunlacháza, Munkácsy M. u. 8.                    | bruttó: 1.282.861 FT. |

A fentiekre figyelemmel, kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés meghozatalára.

**Határozati javaslat:**

**Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete**

- a) a Dunavarsányi Sportpálya (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 24-26. hrsz: 462, 469.) külső villamos hálózat felújításával, illetve korszerűsítésével megbízza a COM-RON Kereskedelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft.-t (1108 Bp. Kozma u. 4.) bruttó 1.214.943 Ft értékben a ..... költséghely terhére.
- b) felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződés megkötésére, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta: -----**

**Az előterjesztést készítette: Dávid Matild műszaki előadó**

**Melléklet: helyszínrajz**

**Dunavarsány, 2013. július 09.**

**Bóna Zoltán  
polgármester**

**Az előterjesztés törvényes:**

**dr. Szilágyi Ákos  
jegyző**

